


 Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima  
 (FINAS akkreditointi T 106, EN ISO/IEC 17025)

Asiakirjan osittainen kopioiminen kielletty. Testaustulos koskee vain tutkittua näytettä.

**Tilaja:**

Kuortaneen kunta

 Keskustie 52  
 63100 KUORTANE


<b>Näyte:</b>	Uimarantavesi	<b>Tilausnumero:</b>	-
<b>Näyttenumero:</b>	2023-11798-001	<b>Saapumispvm:</b>	09.08.2023 <b>klo:</b> 12:50
<b>Näytteenottopvm:</b>	09.08.2023 <b>klo:</b> 11:30	<b>Tutk.aloittamispvm:</b>	09.08.2023
<b>Näytteenottoaika:</b>	Salmen uimaranta, Kuortane	<b>VKP:</b>	
<b>Näytteenottaja:</b>	Terv.tark. Ranta-Knuutti-Mer tala/Seinäjoen alueen terv.val		
<b>Tutkimuksen syy:</b>	Valvonta		
<b>Lisätiedot:</b>	Veden lämpötila 20,2 °C Ilman lämpötila 19,5 °C		

Tutkimus	Tulos	Max.	Yksikkö	Menetelmä	Epäv. (%)
Enterokokit 41°C 18-24 h	7	400	pmy/100 ml *	Quanti-TrayEnterol-E	
Escherichia coli	23	1000	pmy/100 ml *	ISO 9308-2:2014	

Pätevyysalueeseen kuuluvien mikrobiologisten analyysien mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

\*) Merkityt menetelmät sisältyvät akkreditoinnin pätevyysalueeseen. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

**Lausunto**
 Täyttää uimavedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset  
 (STM as 354/2008).

Anne Kinnunen, mikrobiologi

**Tiedoksi**

Terv.tark. Ranta-Knuutti-Mer tala/Seinäjoen alueen terv.val tulokset sähköpostilla