

Suunnittelukohteen nimi:				Pvä: 12.6.2026			
Mt 697 Seinäjoentien valaistus							
Tilaaja:				Suunnittelija:			
Kuortaneen kunta				Jonna Liius, FIXULUX Oy			
				Tarkastanut:			
				Niko Parkkila, FIXULUX Oy			

Ledivalaisimet (kpl)				Oikosulkuvirta (A)	Sulake (A)	Virta/ Vaihe (A)	Teho (kW)
Malli:	LED1	LED2	LED3				
Pn (W)	87	0	0				
Keskus: TVK-1							
Ryhmä 1: Uusi valaistus: Mt 697 Seinäjoentie itään päin							
L1	7			49	10	2,9	0,61
L2	6			49	10	2,5	0,52
L3	6			49	10	2,5	0,52
Ryhmä 2: Uusi valaistus: Mt 697 Seinäjoentie länteen päin							
L1	7			47	10	2,9	0,61
L2	7			47	10	2,9	0,61
L3	7			47	10	2,9	0,61
Ryhmä 3: VARALLA							
L1				-	-	0,0	0,00
L2				-	-	0,0	0,00
L3				-	-	0,0	0,00
Ryhmä 4: VARALLA							
L1				-	-	0,0	0,00
L2				-	-	0,0	0,00
L3				-	-	0,0	0,00
			L1	250	25	5,9	1,22
			L2	250	25	5,5	1,13
			L3	250	25	5,5	1,13
				Pääsulake:	25	Yhteensä:	3,48

Keskus: TVK-2							
Ryhmä 1: Uusi valaistus: Mt 697 Seinäjoentie itään päin							
L1	6			48	10	2,5	0,52
L2	7			48	10	2,9	0,61
L3	7			48	10	2,9	0,61
Ryhmä 2: Uusi valaistus: Mt 697 Seinäjoentie länteen päin							
L1	3			86	10	1,3	0,26
L2	3			86	10	1,3	0,26
L3	3			86	10	1,3	0,26
Ryhmä 3: VARALLA							
L1				-	-	0,0	0,00
L2				-	-	0,0	0,00
L3				-	-	0,0	0,00
Ryhmä 4: VARALLA							
L1				-	-	0,0	0,00
L2				-	-	0,0	0,00
L3				-	-	0,0	0,00
			L1	250	25	5,5	1,13
			L2	250	25	5,5	1,13
			L3	250	25	5,5	1,13
				Pääsulake:	25	Yhteensä:	2,52