

Suunnittelukohteen nimi: Mt 697 Seinäjoentien valaistus	Pvä: 12.6.2026
Tilaaaja: Kuortaneen kunta	Suunnittelija: Jonna Liius, FIXULUX Oy Tarkastanut: Niko Parkkila, FIXULUX Oy

Keskus Ryhmä nro	TVK-1 Oikosulkuvirta Ik (A)	Jännitehäviöt (%) Ryhmä Uha	Suurin sallittu ryhmäkulake (A)	Käytetty ryhmäkulake (A)
1	49	3,20	16	10
2	47	3,41	16	10
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-

Keskus Ryhmä nro	TVK-2 Oikosulkuvirta Ik (A)	Jännitehäviöt (%) Ryhmä Uha	Suurin sallittu ryhmäkulake (A)	Käytetty ryhmäkulake (A)
1	48	3,35	16	10
2	86	0,66	20	10
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-