

Eurofins Ahma Oy
 Teollisuustie 6
 96100 Rovaniemi

 Saaja:
 Kuortaneen kunta, Tekninen tsto

 Keskustie 52
 63100 KUORTANE

 Tilauksen tiedot:
 Asiakastunnus: 2973
 Tilaustunnus: I-18-06504
 Tilauksen kuvaus: Kuortaneen kunta, Vesihuoltolaitos bakt.
 uusintanäyte 28.9.2018

Näytetunnus: I-18-06504-001	Kuvaus: Keskustien saneeraus uusintanäyte	
Näyte otettu: 28.9.2018	Vastaanottovm: 28.9.2018	Tutkimus aloitettu: 28.9.2018 11:45
Näytetyyppi: Talousvesi (STMa 1352/2015)	Näytteenottaja: Asiakas	

Laatuvaatimukset: STMa 1352/2015

Analyytit	Yksikkö	Tulos	Enimmäispitoisuus	Menetelmä / Laboratorio
Mikrobiologiset tutkimukset				
Enterokokit *	pmy/100ml	0	0	SFS-EN ISO 7899-2:2000 / ILM

* Menetelmä on akkreditoitu.

Mittausepävarmuudet ovat saatavissa laboratorion.

5.10.2018



 Toni Mäkelä, Analyysipalvelupäällikkö (ASM)
 ToniMakela@eurofins.fi

 Jakelu
 Kuortaneen kunta, Kari Merijärvi
 Etelä-pohjanmaan Ely-keskus, kirjaamo
 Perälä, Marika
 Kuortaneen kunta, Martti Ranta
 Lapuan Jätevesi Oy, Olli Keski-Saari

Yhteyshenkilöt Mikrobiologinen analytiikka (Seinäjoki): Tarja Mettänen, 044 700 8511, TarjaMettanen@eurofins.fi

LAUSUNTO

I-18-06504-001: Laboratorioon toimitettu vesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 1352/2015 mukaiset laatuvaatimukset.

 Tulokset pätevät ainoastaan tässä selosteessa mainituille näytteille.
 Tämän selosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa on
 pyydettävä lupa Eurofins Ahma Oy:ltä.

 Menetelmäviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet:
 ILM = Eurofins Ahma Oy, Oivaltajantie 10, 60100 Seinäjoki, p. 040 592 3210

 Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T131. Kuvaus akkreditoinnista on saatavissa
 www.finas.fi tai laboratorion. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.