

Tilaaaja:

Kuortaneen kunta
Vesihuoltolaitos
Keskustie 52
63100 KUORTANE



Näyte: Verkostovesi
Näyttenumero: 2020-10735-002
Näytteenottopvm: 16.09.2020 **klo:** 08:00
Näytteenottoaika: Vesitorni "Porrasoja"
Näytteenottaja:
Tutkimuksen syy: Veden laadun selvitys
Lisätiedot:
Tilausnumero: -
Saapumispvm: 16.09.2020 **klo:**
Tutk.aloittamispvm: 16.09.2020
VKP:
Näytteenottaja Kari Merijärvi

Tutkimus	Tulos	Max.	Yksikkö	Menetelmä Epäv. (%)
Heterotrofinen pesäkeluku 22±2°C 68±4 h	4		pmy/ml *	SFS- EN ISO 6222:1999
Koliformiset bakteerit 37°C 24 h	0	0	pmy/100 ml *	SFS 3016:2011
Escherichia coli 44°C 24 h	0	0	pmy/100 ml *	SFS 3016:2011

Pätevyysalueeseen kuuluvien mikrobiologisten analyysien mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

*) Merkityt menetelmät sisältyvät akkreditoinnin pätevyysalueeseen. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

Lausunto

Täyttää talousvedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset ja laatuvaatimukset tutkituilla osin (STM a 1352/2015).



Anne Kinnunen, mikrobiologi

Tiedoksi



Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima

(FINAS akkreditointi T 106, EN ISO/IEC 17025)

Asiakirjan osittainen kopioiminen kielletty. Testaustulos koskee vain tutkittua näytettä.

Tilaja:

Kuortaneen kunta
Vesihuoltolaitos
Keskustie 52
63100 KUORTANE



Näyte: Verkostovesi
Näyttenumero: 2020-10735-001
Näytteenottopvm: 16.09.2020 **klo:** 07:50
Näytteenottoaika: Alavesisäiliö Leppälä
Näytteenottaja:
Tutkimuksen syy: Veden laadun selvitys
Lisätiedot:
"Porrassoja" Leppälä pk-asema alavesisäiliö
Näytteenottaja Kari Merijärvi

Tilausnumero: -
Saapumispvm: 16.09.2020 **klo:**
Tutk.aloittamispvm: 16.09.2020
VKP:

Tutkimus	Tulos	Max.	Yksikkö	Menetelmä	Epäv. (%)
Heterotrofinen pesäkeluku 22±2°C 68±4 h	7		pmy/ml *	SFS- EN ISO 6222:1999	
Koliformiset bakteerit 37°C 24 h	0	0	pmy/100 ml *	SFS 3016:2011	
Escherichia coli 44°C 24 h	0	0	pmy/100 ml *	SFS 3016:2011	

Pätevyysalueeseen kuuluvien mikrobiologisten analyysien mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

*) Merkityt menetelmät sisältyvät akkreditoinnin pätevyysalueeseen. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

Lausunto

Täyttää talousvedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset ja
laatutavoitteet tutkituilta osin (STM a 1352/2015).

Anne Kinnunen, mikrobiologi

Tiedoksi



Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima

(FINAS akkreditointi T 106, EN ISO/IEC 17025)

Asiakirjan osittainen kopioiminen kielletty. Testaustulos koskee vain tutkittua näytettä.

Tilaaaja:

Kuortaneen kunta
Vesihuoltolaitos
Keskustie 52
63100 KUORTANE



Näyte: Verkostovesi
Näyttenumero: 2020-10735-003
Näytteenottopvm: 16.09.2020 **klo:** 07:30
Näytteenottoaika: Alavesisäiliö Heikkilä
Näytteenottaja:
Tutkimuksen syy: Veden laadun selvitys
Lisätiedot:
"Lahdenkangas" Heikkilä pk-asema alavesisäiliö
Näytteenottaja Kari Merijärvi

Tilausnumero: -
Saapumispvm: 16.09.2020 **klo:**
Tutk.aloittamispvm: 16.09.2020
VKP:

Tutkimus	Tulos	Max.	Yksikkö	Menetelmä	Epäv. (%)
Heterotrofinen pesäkeluku 22±2°C 68±4 h	11		pmy/ml *	SFS -EN ISO 6222:1999	
Koliformiset bakteerit 37°C 24 h	0	0	pmy/100 ml *	SFS 3016:2011	
Escherichia coli 44°C 24 h	0	0	pmy/100 ml *	SFS 3016:2011	

Pätevyysalueeseen kuuluvien mikrobiologisten analyysien mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

*) Merkityt menetelmät sisältyvät akkreditoinnin pätevyysalueeseen. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

Lausunto

Täyttää talousvedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset ja
laatutavoitteet tutkituilla osin (STM a 1352/2015).

Anne Kinnunen, mikrobiologi

Tiedoksi